

Note de calcul de désenfumage

SUE

4,62

		Plan		
		m2	nb DENFC	Règle 2% minimum
Cellule 1	Canton C1-A	1464	7	0,0221
	Canton C1-B	1479	7	0,0219
	Canton C1-C	1244	6	0,0223
	Canton C1-D	1261	6	0,0220
	Canton C1-E	1189	6	0,0233
	Canton C1-F	1200	6	0,0231
Cellule 2	Canton C2-A	1276	6	0,0217
	Canton C2-B	1464	7	0,0221
	Canton C2-C	1054	5	0,0219
	Canton C2-D	1244	6	0,0223
	Canton C2-E	1061	5	0,0218
	Canton C3-F	1189	6	0,0233

Nombre nécessaire		
Calcul nb DENFC nécessaire	Valeur supérieure	Règle 2% minimum
6,34	7	0,0221
6,40	7	0,0219
5,39	6	0,0223
5,46	6	0,0220
5,15	6	0,0233
5,19	6	0,0231
5,52	6	0,0217
6,34	7	0,0221
4,56	5	0,0219
5,39	6	0,0223
4,59	5	0,0218
5,15	6	0,0233