

Réf. : AM/CV 19-04
Vos Réf. : UDLH-2018-12-21-LVDS saisine SAGE

Affaire suivie par Anaïs MOUCHERON
Tél. : 02.32.84.00.35 (Secrétariat)
Fax : 02.35.38.53.68
eaux@cauxseine.fr

DREAL
Unité départementale du Havre
Monsieur le Directeur
48 rue Denfer-Rochereau
BP 59
76084 LE HAVRE CEDEX

à Lillebonne, le 4 février 2019

A l'attention de Madame GODAN Pauline

Objet : Projet d'extension du site logistique Société Val de Seine - Commune de SAINT JEAN DE FOLLEVILLE

Monsieur le Directeur,

Vous avez sollicité l'avis de la Commission Locale de l'Eau du SAGE de la vallée du Commerce, au titre de la nomenclature IOTA, sur le projet cité en objet.

Après étude du dossier, il est important de préciser que les aménagements devront être conformes à la doctrine départementale de gestion des eaux pluviales.

Tout d'abord, les ouvrages de gestion des eaux pluviales devront être dimensionnés pour un événement pluvieux d'occurrence centennale (référence de la doctrine départementale). Le projet actuel propose des techniques d'infiltration des eaux pluviales à la parcelle en accord aux dispositions du SAGE.

Ensuite, il est important de vous préciser que l'utilisation de produits phytosanitaires devra être proscrite. En effet, le SAGE incite les acteurs du territoire à réduire voire à supprimer l'utilisation de produits chimiques afin de préserver les milieux naturels et la ressource en eau.

Par ailleurs, pour le dimensionnement des réseaux d'assainissement et d'eau potable, il est conseillé au pétitionnaire de contacter la Direction cycle de l'eau de Caux Seine agglo compétente dans ce domaine.

Mademoiselle Anaïs MOUCHERON demeure à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Président de la
Commission Locale de l'Eau

Didier FERON



PJ : -
CC : -

CAUX SEINE AGGLO

Maison de l'intercommunalité
Allée du Catillon, BP 20062, 76170 Lillebonne
Tél. 02 32 84 40 40