



*Service régional et départemental  
de la communication interministérielle*

Rouen, le 01 octobre 2019

**Mise à l'arrêt préventive de l'entreprise Borealis (Grand Quevilly)  
à la suite d'une perte d'alimentation électrique.**

L'usine Borealis (production d'engrais), classée SEVESO seuil haut, située à Grand Quevilly, a déclenché son POI (Plan d'Organisation Interne) à la suite d'une perte d'alimentation électrique qui nécessite sa mise à l'arrêt pour mise en sécurité de l'installation.

Selon les premières constatations, cette perte d'alimentation électrique serait due à l'échauffement d'une cellule du poste électrique principal. Il n'y a pas d'incendie.

La mise en sécurité des installations est effective depuis 07h45.

**SRDCI**

tél. 02 32 76 50 14

7, place de la Madeleine – 76036 ROUEN Cedex

[www.seine-maritime.ouv.fr](http://www.seine-maritime.ouv.fr) et [www.normandie.ouv.fr](http://www.normandie.ouv.fr) . Twitter : @prefet766 **courriel** : [pref-communication@seine-maritime.ouv.fr](mailto:pref-communication@seine-maritime.ouv.fr)