

OBSERVATION SUR DOSSIER

Commune : PETIT COURONNE

Demandeur : GAZELAY MAGENTA

Adresse projet : 4, Rue Sonopa - Lots 3 et 4  
Petit Couronne

Objet travaux : BATIMENT

Numéro de la demande : PC 76497 20 00003

ANNEXE TECHNIQUE

OBSERVATIONS : **AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTION(S)**

EAUX USEES

Le branchement sera réalisé par l'aménageur au titre de la viabilisation de la zone d'activité.

EAUX PLUVIALES

Le dimensionnement du système de gestion des eaux pluviales répond au programme de travaux du parc d'activité et aux prescriptions de le Métropole. Compte tenu de la pollution des sols, les bassins de rétention dimensionnés sur la pluie décennale afin de limiter le rejet à 10 l/s/ha aux ouvrages collectifs, seront étanches.

Le rejet d'eaux pluviales au branchement d'eaux usées est totalement interdit. Aucun ruissellement sur les propriétés voisines (domaines public ou privé) ne pourra être permis.

Rouen, le 11 JUIN 2020

Pour le Président et par délégation,  
Direction du Cycle de l'Eau  
Le Directeur Adjoint Maîtrise d'Ouvrage



William LEVASSEUR