

Note de calcul de désenfumage

SUE

4,62

			Plan	
		m2	nb DENFC	Règle 2% minimum
Cellule 1	Canton 1	1420	7	0,0228
	Canton 2	1424	7	0,0227
	Canton 3	1262	7	0,0256
	Canton 4	1266	7	0,0255
	Canton 5	1263	7	0,0256
	Canton 6	1260	6	0,0220