

# FICHE TECHNIQUE

# C.4



## Attestation de réception d'un point d'eau d'incendie

### INFORMATION RELATIVES AU POINT D'EAU D'INCENDIE

Commune de : Rouen

Adresse du PEI : H132 Presqu'île ELIE - face hangar côté bureau

Service public de la DECI : ..... Géolocalisation : X = ..... Y = .....

**Statut du PEI**  Situé sur le domaine public  Situé sur le domaine privé Propriétaire : SENALIA  
 Public  Privé Téléphone : .....

Le PEI nouvellement créé défend-il un risque particulier (ERP, industrie, etc.) ?  Oui  Non

Si oui, lequel : Industrie SENALIA

Adresse : .....

<b>Nature du PEI</b>	<input type="checkbox"/> Poteau de 30 m <sup>3</sup> /h	<input type="checkbox"/> Poteau de 60 m <sup>3</sup> /h	<input type="checkbox"/> Poteau de 120 m <sup>3</sup> /h	Ø de la canalisation (en mm) :
	<input type="checkbox"/> Bouche de 30 m <sup>3</sup> /h	<input type="checkbox"/> Bouche de 60 m <sup>3</sup> /h	<input type="checkbox"/> Bouche de 120 m <sup>3</sup> /h	
	<input type="checkbox"/> Réseau d'eau potable	Pression (en bar) :		Gestionnaire / exploitant : .....
	<input type="checkbox"/> Réseau d'eau non potable			Téléphone : .....
<input type="checkbox"/> Réserve incendie	<input type="checkbox"/> enterrée	<b>Capacité (en m<sup>3</sup>)</b>	<b>Réalimentation</b>	<b>Aire / plateforme</b>
<input type="checkbox"/> Citerne	<input type="checkbox"/> à l'air libre		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Mare, étang	<input type="checkbox"/> hors sol		<b>Débit (en m<sup>3</sup>/h) :</b>	Observations :
	<input type="checkbox"/> souple		<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
<input type="checkbox"/> Puitsard	<b>Hauteur d'aspiration</b>		<b>Dispositif d'aspiration</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Rivière, fleuve	CONFORME		<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
<input type="checkbox"/> Bassin			<input checked="" type="checkbox"/> Colonne <input type="checkbox"/> Poteau	Nb : 1.....

### CONFORMITE DU POINT D'EAU D'INCENDIE

Accessibilité du PEI aux engins-pompes et/ou MPR	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
Performance hydraulique	Pour les hydrants, mesures du couple débit / pression <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
	Pour les autres PEI, résultat du test de mise en aspiration : <input checked="" type="checkbox"/> Réussie <input type="checkbox"/> Echouée
Identification	Numéro de PEI proposée : 76540 342 P2..... Signalisation <input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
Sécurité	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme Fermeture <input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme

**Observations :**

<b>CONFORMITE</b>
<input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> OUI
Date : 07/10/2020

LTN SANTIN  Représentant du Sdis 76	Feron  Propriétaire	 Service Public de la DECI	 Maire ou Président EPCI
---	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------