



CODE DU TRAVAIL

DESENFUMAGE

Calcul du nombre d'exutoires nécessaires à votre projet

Chantier : CDM

Cette étude est réalisée suivant le règlement du Code du Travail.

Principe de calcul :

- . Locaux > 300 m² ou 100 m² aveugle ou sous-sol
- . 1% SGO dont au moins 0,5 % SUI
- . Cantonnement de 1600 m² maxi à partir de 2000 m² / Maxi 60 ml de long
- . Bizone à partir de 500 m²
- . 1 DENFC pour 300 m²

Effectuée à titre de conseil, cette étude doit nécessairement être vérifiée et validée par l'organisme de contrôle affilié à l'opération

BATIMENT	SURFACE	1% SGO	DENFC PNEU	Av DENFC	QTE MINI	QTE TOTALE
ENTREPOT 1	2274					
CANTON 1	1134	11.34	ARCADEF EVOLUTION	3	4	12.00m2 SGO
CANTON 2	1140	11.40	ARCADEF EVOLUTION	3	4	12.00m2 SGO
ENTREPOT 2	2436					
CANTON 1	1140	11.40	ARCADEF EVOLUTION	3	4	12.00m2 SGO
CANTON 2	1296	12.96	ARCADEF EVOLUTION	3	5	15.00m2 SGO
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				

Type de toiture :

BAC SEC

Nombre de cantons : 0