




**SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE L'ANDELLE**  
 -  
**AMENAGEMENTS HYDRAULIQUE DES SOUS BASSINS VERSANTS DE LA VALLEE ECUREE ET DES MARETTES**  
 -  
**PLANCHE N°15 – COURBES DE REMPLISSAGE VAL 02 AGRANDISSEMENT DU BASSIN**



**VAL 02 Bassin tampon**  
 Bassins versants de la vallée Ecurées et des Marettes



Cote fond temporaire    146,60 NGF  
 Cote surverse            148,60 NGF  
 Débit de fuite            40 l/s

Volume de retenue		
Z	Profondeur	Volume
146,60	0,00	0 m <sup>3</sup>
146,70	0,10	110 m <sup>3</sup>
146,80	0,20	230 m <sup>3</sup>
146,90	0,30	345 m <sup>3</sup>
147,00	0,40	470 m <sup>3</sup>
147,10	0,50	590 m <sup>3</sup>
147,20	0,60	720 m <sup>3</sup>
147,30	0,70	850 m <sup>3</sup>
147,40	0,80	980 m <sup>3</sup>
147,50	0,90	1120 m <sup>3</sup>
147,60	1,00	1250 m <sup>3</sup>
147,70	1,10	1400 m <sup>3</sup>
147,80	1,20	1550 m <sup>3</sup>
147,90	1,30	1700 m <sup>3</sup>
148,00	1,40	1850 m <sup>3</sup>
148,10	1,50	2000 m <sup>3</sup>
148,20	1,60	2150 m <sup>3</sup>
148,30	1,70	2300 m <sup>3</sup>
148,40	1,80	2500 m <sup>3</sup>
148,50	1,90	2650 m <sup>3</sup>
148,60	2,00	2800 m <sup>3</sup>

**Volume de retenue du bassin tampon**

