

Hangars	Nature stockage	Besoins réglementaires	Hydrants déjà disponibles	Commentaires	Hydrants supplémentaires proposés
134	Produits minéraux inertes	AM 10/12/13 120 m ³	150 m ³ x 2	Pompes en Seine à 150 mètres. Besoin de compléments sur les façades les plus éloignées	<p>Quatre nouvelles colonnes d'aspiration de 2 X 60 m³/h chacune: une en bout de quai, proche du hangar H140, une au niveau de chaque pomperie déjà en place, la dernière au bout du quai, proche du hangar H134.</p> <p>Solution proposée et validée par le SDIS lors de la visite du 20/04/2022</p>
135	Céréales et produits alimentaires - granulés de bois	AM 26/11/12 180 m ³	150 m ³ x 2	Pompes en Seine à 20 mètres.	
136	Céréales et produits alimentaires - granulés de bois	AM 26/11/12 180 m ³	150 m ³ x 2	Pompes en Seine à 75 mètres. Besoin de compléments sur les façades les plus éloignées	
137	Céréales et produits alimentaires - produits minéraux inertes	AM 26/11/12 180 m ³	150 m ³ x 2	Pompes en Seine à 60 mètres. Besoin de compléments sur les façades les plus éloignées	
138	Pâte à papier	Calcul D9 450 m ³	150 m ³ x 2	Pompes en Seine à 20 mètres. Besoin de complément par rapport au calcul D9 - 90 m ³	
139	Non classé	0 m ³	150 m ³ x 2	Pompes en Seine à 120 mètres.	
140	Céréales et produits alimentaires	AM 26/11/12 180 m ³	150 m ³ x 2	Pompes en Seine à 320 mètres + PI avec débit inférieur à 60 m ³ /h non conforme.	