



ENTREPOTS	Cantons	Surface	DESENFUMAGE			AMENÉE D'AIR			
			Nombre d'exutoires 2m x 3m	Surface totale desentumage	Pourcentage desentumage	plus grand canton	Nombre d'amenées 2,35m x 2,50	Surface totale air neuf	Pourcentage Air neuf
ENTREPOT 1	1A	1 068 m ²	5	23,60 m ²	2,21%				
	1B	873 m ²	4	18,88 m ²	2,16%				
	1C	876 m ²	4	18,88 m ²	2,16%				
	1D	1 081 m ²	5	23,60 m ²	2,18%	1 081 m ²	7	26,95 m ²	2,49%
	1F	887 m ²	4	18,88 m ²	2,13%				
ENTREPOT 2	2A	879 m ²	4	18,88 m ²	2,15%				
	2B	865 m ²	4	18,88 m ²	2,18%				
	2C	1 112 m ²	5	23,60 m ²	2,12%				
	2E	876 m ²	4	18,88 m ²	2,12%				
	2F	1 126 m ²	5	23,60 m ²	2,10%	1 126 m ²	7	26,95 m ²	2,39%
ENTREPOT 3	3A	1 159 m ²	6	28,32 m ²	2,44%	1 159 m ²	8	30,80 m ²	2,66%
	3B	1 141 m ²	6	28,32 m ²	2,48%				
	3C	1 151 m ²	6	28,32 m ²	2,46%				
	3D	841 m ²	4	18,88 m ²	2,24%				
	3E	903 m ²	4	18,88 m ²	2,09%				
ENTREPOT 4	4A	586 m ²	3	14,16 m ²	2,42%				
	4B	577 m ²	3	14,16 m ²	2,45%				
	4C	881 m ²	4	18,88 m ²	2,14%	881 m ²	5	19,25 m ²	2,19%
	4E	887 m ²	4	18,88 m ²	2,13%				
ENTREPOT 5	5A	1 112 m ²	5	23,60 m ²	2,13%	Non nécessaire			
ENTREPOT 5	5B	887 m ²	4	18,88 m ²	2,13%	Entrepôt couvert non clos en façade au Nord			

Maitre de l'ouvrage

IMMOSUPPLY

ZI de Gourmier
4, allée du Pont
26 200 MONTERIMAR

Commune de BOLBEC
Seine maritime

Construction d'un
entrepôt logistique

Parc d'activités de
Bolbec - Saint Jean

Exploitant

GCA SUPPLY PACKING

101, Rue Tolbiac
75 013 PARIS

Maitre d'oeuvre

ARCHICUB

Francis PARENT Architecte D.P.L.G.
2, place de la Liberté
CS 90125
60303 SCHILTIGHEIM
CEDEX
Téléphone: 03.88.83.77.77
Email: info@archicub.com

PJ 3.12 Calcul de désenfumage

DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UNE ICPE

Echelle 1:500
Le 07/12/2023